

Gårdsbrunn GB med dränering · måttbeställd

Artikelnummer **3381342**

Sandavskiljningsbrunn i syrafast rostfritt stål med sedimentkär och gjutjärnslock. Gårdsbrunnarna tillverkas enligt måttbeställning efter objektets behov.

Sedimenteringsbassängen kan utrustas med **värmeelement**, **kondensisolering** och **avtagbart vattenlås**. Avloppsutloppet kan placeras på sidan eller i botten av brunnen.

Eftersom brunnen måttbeställs kan djup, utloppsläge och utrustning anpassas till platsen i stället för tvärtom.



Gårdsbrunn GB

SFS	Gjutjärn	Sida/botten	Mått
SYRAFAST ROSTFRITT	LOCK	UTLOPPSLÄGE	EFTER BESTÄLLNING

Teknisk information

Material stomme	Syrafast rostfritt stål (SFS)
Material lock	Gjutjärn
Sedimentkär	Ingår
Utloppets plats	Sida eller botten
Tillval	Värmeelement, kondensisolering, avtagbart vattenlås
Mått	Tillverkas enligt måttbeställning

Användningsområde

Gator, vägar och trafikytor

- Gator, lokalvägar och infarter
- Parkeringsytor och parkeringsdäck
- Torg, busshållplatser och gatupromånader
- Broar, ramper och lastkajer

Gårdar och verksamhetsytor

- Gårdsplaner och innergårdar
- Industri-, verkstads- och lagergårdar
- Terminalytor och uppställningsplatser
- Bensinstationer och tankningsplatser

Material och beständighet

Stommen i **syrafast rostfritt stål (SFS)** står emot vägsalt, tösalt, oljespill och drivmedel år efter år – miljöer där galvaniserade brunnar bryts ned och måste bytas.

Lock och ram i gjutjärn tar tunga punktlaster och kantbelastning från däck. Kombinationen ger både lång livslängd och hög bärighet: det rostfria klarar kemin, gjutjärnet klarar tyngden.

För fastighetsägaren betyder det låg underhållskostnad och att man slipper riva upp en färdig yta för att byta en genomrostad brunn.

Installation och underhåll

- **Måttbeställd** – djup, utloppsläge och utrustning anpassas till objektet.
- **Utloppet** kan placeras på sidan eller i botten.
- **Tillval:** värmeelement, kondensisolering och avtagbart vattenlås.
- **Underhåll:** töm och rengör sedimentkärlet regelbundet.

Att tänka på. På ytor där drivmedel eller oljor förekommer – bensinstationer, tvättplatser, verkstadsgårdar – ska dagvattnet normalt ledas till oljeavskiljare före utsläpp. Brunnen är uppsamlingspunkten och ersätter inte avskiljaren. Stäm av kraven med kommunen och VA-huvudmannen.

Måttskiss

